



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

Έδεσσα, 06 / 08 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 9986

Αρμόδιος : κ. Ιωάννης Καντούσης
Τηλ.: 23813 50718
Fax: 23810 24444
Email: jkantoutsis@edessa.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί ερωτημάτων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:
«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ», με
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87909

ΣΧΕΤ.: Τα από 31-07-2020 & 4/8/202 ερωτήματα για παροχή διευκρινήσεων.

1) Σχετικά με ερώτημα που τέθηκε για το **A.Τ. 23** (Βάση με φυτικό φυσικό οικολογικό σταθεροποιητή, εμπλουτισμένο με σταθεροποιητή αδρανών), έχουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το τελικό πάχος επίστρωσης του πατημένου χώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-7εκ.

και σε κανένα σημείο να μην είναι μικρότερο των 5 εκ.

Η διαφορετική αναγραφή του πάχους προέκυψε αφενός από παρόραμα, και αφετέρου διότι το πάχος διαφοροποιείται κατά τα στάδια της κατασκευής (διάστρωση- συμπίεση-ωρίμανση).

Έτσι για την παρασκευή τελικής επίστρωσης πάχους 5 εκ. απαιτείται αρχική στρώση του υλικού πάχους 10 εκ.

Η ακριβής αναλογία σταθεροποιητή – αδρανών υλικών ποικίλλει ανάλογα με τον σταθεροποιητή που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποκλειστική χρήση διαλύματος Staloc δεν κρίνεται απαραίτητη και για αυτό τον λόγο αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο «διάλυμα Staloc ή ισοδύναμο».

Ως εκ τούτου δεν θεωρείται απαραίτητη η αναφορά σε επιπλέον σχετικές διευκρινίσεις.

2) Όσον αφορά τα **A.Τ. 120 έως 123**, θα κοινοποιηθούν στο σύστημα τα σχετικά σχέδια κατασκευής των μεταλλικών γεφυρών, καθώς επίσης και τα σχέδια για τα **A.Τ. 125 και A.Τ. 132** που αφορούν την βρύση και τον Κάδο μικροαπορριμμάτων αντίστοιχα.

3) Σχετικά με το εξοπλισμό της Ομάδας Z (ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ), ότι είναι διαθέσιμο έχει ανέβει στο σύστημα και θεωρούμε ότι είναι επαρκές.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιάννου