



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Αιγών 1
Ταχ. Κώδικας : 58200 Έδεσσα
Πληροφορίες : Γρεβενάρης Γεώργιος
Τηλέφ. : (23813) 51343, 51341
FAX. : (23813)51345
E-mail : gngarch@gmail.com
grevenaris@edessa.gr

Έδεσσα, 4-8-2015
Αρ. Πρωτ. 20662

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών-ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 13603.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το από 28-7-2015 αίτημα παροχής πληροφοριών της ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε.

Σε απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων που υποβλήθηκαν παρατίθενται για καθένα από αυτά οι αντίστοιχες διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1

Στην παράγραφο (ε) του 7.1.1 της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 19611/21-7-2015 αναφέρετε ότι η απαιτούμενη εγγυητική συμμετοχής του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και στο άρθρο 18 ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι ύψους 10% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το Ν.4281/8-8-2015 άρθρο 157 α) το ύψος της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ & β) η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την παραπάνω διαφοροποίηση.

Απάντηση ερωτήματος

Στην παρούσα διακήρυξη με αρ. 19611/21-7-2015 λόγω παρερμηνείας του χρόνου εφαρμογής του άρθρου 157 του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) ορίζεται ως εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού και ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσό ίσο με το 10% επί του ποσού της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157, του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) που είναι σε ισχύ και μετά την **Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3190/15.07.2015 (Οδηγία 8) Εφαρμογή των**

διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α' 160), το ύψος της «Εγγύησης συμμετοχής», δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και το ύψος της «Εγγύησης καλής εκτέλεσης» καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ..

Κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν 4281/2014:

- γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ποσού 2.601,63 € αντί του ορισθέντος στη διακήρυξη 8.000,00€ .
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 5 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αντί του ορισθέντος 10%.

Ερώτημα 2

Για τα άρθρα Α33, Α34, Α35, Α36 αναφέρετε ότι θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Θα θέλαμε να μάθουμε πότε αναμένεται να δημοσιευτούν τα τεχνικά τους σχέδια.

Απάντηση ερωτήματος

Τα τεχνικά σχέδια που αναφέρονται στα άρθρα Α33,Α34,Α35 και Α36 και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία (σχέδια, σκαριφήματα, κλπ) **θα δημοσιευτούν το αργότερο στις 7-8-2015.**

Ερώτημα 3

Σύμφωνα με την προμετρημένη ποσότητα του ελαστικού δαπέδου πάχους 7,5 cmη επιφάνεια είναι 60 m². Η απαίτηση του δαπέδου βάση των υψών πτώσης των οργάνων που έχετε προβλέψει, είναι τουλάχιστον 123 m².

Απάντηση ερωτήματος

Τα δάπεδα βάση των υψών πτώσης των οργάνων που έχουν προβλεφτεί θα καλυφθούν από τα υλικά που περιγράφονται στα άρθρα Α.28, Α.29 και Α.30 και σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Ερώτημα 4

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 17.1 πρέπει να εισαχθούν και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή μόνο σε έντυπη μορφή?

Απάντηση ερωτήματος

Σύμφωνα με τα γενικώς αναφερόμενα στην αρχή του άρθρου 17 της Διακήρυξης «τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία». Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι **υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.**

Ερώτημα 5

Στο άρθρο 13 της Διακήρυξης σημειώνεται ότι «Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες». Επίσης το άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων επιτάσσει τη χρήση συγκεκριμένων υλικών και ειδών όπως ορίζει το **άρθρο 4 παρ.3 της 11389/93 ΥΑ** το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της πρότασης αυτής. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι: *«δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της Διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις “ή αντίστοιχο” και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους».*

Κατόπιν τούτου ρωτάμε:

- i) Μπορούμε να έχουμε αποκλίσεις στα κατασκευαστικά στοιχεία των οργάνων? π.χ. οριζόντιο κούνιας άλλης διατομής
- ii) Στο άρθρο Α.17 αναφέρεστε σε όργανο συγκεκριμένου κατασκευαστή με συγκεκριμένο τίτλο & προδιαγραφές. Μπορούμε να προσφέρουμε άλλο όργανο με αντίστοιχες δραστηριότητες πιστοποιημένο με το EN 1176-2008?

Απάντηση ερωτήματος

Το άρθρο 13 της Διακήρυξης αναφέρεται κυρίως στο τεύχος «Τεχνικές προδιαγραφές» όπου γίνεται αναφορά σε Απαιτήσεις ασφάλειας-Πρότυπα-

Πιστοποίηση, Απαιτήσεις των κατασκευαστών, Απαιτήσεις υλικών των υπό προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Μπορεί να έχουμε αποκλίσεις στα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία των οργάνων με τις προϋποθέσεις ότι:

- θα τηρούνται οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις των διαστάσεων κατασκευής και του χώρου ασφαλείας της κατασκευής ($\pm 5\%$ για το όργανο του άρθρου Α.17) και όλα τα αναφερόμενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και
- η τυχόν διαφοροποίηση και η ισοδυναμία θα τεκμαίρονται από αναλυτική τεχνική έκθεση.

Σημειώνεται εδώ ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του οργάνου του Α.17 συνίστανται στα αποτελούμενα τμήματά του, στα υλικά του, στις γενικές του διαστάσεις, στις δραστηριότητες που περιέχει, στις ηλικιακές ομάδες που απασχολεί, κλπ ενώ οι επιμέρους αναφορές σε μορφές ζώων βυθού κλπ επ' ουδενί δεν αποτελούν αναφορά σε προϊόντα ορισμένης κατασκευής αλλά είναι ενδεικτικές γεγονός που αναφέρεται με τον όρο «παρόμοια» και στόχο έχουν την ανάγκη δημιουργίας μιας ταυτότητας του οργάνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ